

МЧС России  
 Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан  
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
 Аургазинский межрайонный отдел надзорной деятельности и  
 профилактической работы  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
 453480, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Парковая, д. 4  
 тел. доверия 8(347) 233-99-99,  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона доверия,

**Предписания N 70/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**  
Муниципальному образовательному бюджетному учреждению начальная  
общеобразовательная школа д. Азово муниципального района Архангельский  
Республики Башкортостан,  
Руководителю Муниципального образовательного бюджетного учреждения начальная  
общеобразовательная школа д. Азово муниципального района Архангельский  
Республики Башкортостан

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«20» июля 2020 г. проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания общеобразовательного учреждения Муниципального образовательного бюджетного учреждения начальная общеобразовательная школа д. Азово муниципального района Архангельский Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 453039, Республика Башкортостан, Архангельский район, д. Азово, ул. Советская, д. 29, государственным инспектором Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору майором внутренней службы Рыжиковым Евгением Вячеславовичем.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: директор Муниципального образовательного бюджетного учреждения начальная общеобразовательная школа д. Азово муниципального района Архангельский Республики Башкортостан Сулейманова Райля Шакировна.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только в случае выполнения)
1	2	3	4	5
1	Здание школы не оборудовано устройством молниезащиты	ст. 50 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СО 153-34.21.122-2003; п. 3.19 СНиП 31-06-2009	01.06.2021	
2	При возможности монтажа датчиков – автоматической установки пожарной сигнализации на перекрытия в	п. 12.18* НПБ 88-2001*	01.06.2021	



	спортивном зале монтаж осуществлен на стены			
3	Части здания различной функциональной пожарной опасности (Ф 1.1 – детский сад и Ф 4.1 школа) не разделены противопожарными преградами	ст. 88 ФЗ № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.4 СНиП 21-01-97*	01.06.2021	
4	Выход из лестничной клетки в чердачное помещение выполнен не через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6x0,8 м	п. 8.4 СНиП 21-01-97*;	01.06.2021	
5	Части здания различной функциональной пожарной опасности (Ф 3.5 – фельдшерско-акушерский пункт и Ф 4.1 - школа) не разделены противопожарными преградами	ст. 88 ФЗ № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.4 СНиП 21-01-97*	01.06.2021	
6	Части здания различной функциональной пожарной опасности (Ф 3.5 – помещение почты, Ф 2.2 – сельский дом культуры и Ф 4.1 – школа) не разделены противопожарными преградами	ст. 88 ФЗ № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.4 СНиП 21-01-97*	01.06.2021	
7	В помещении пожарного поста не предусмотрено аварийное освещение	ст.ст. 4, 151 ФЗ № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.52 НПБ 88-2001, п. 12.55 НПБ 88-2001; СНиП 23.05-95	01.06.2021	
8	В здании школы отсутствуют знаки пожарной безопасности обозначающие направление движения к выходу, ручные пожарные извещатели, место нахождения телефона и т.д.	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года; ст. 84, ст. 151 ФЗ № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 12.2.143-2009	01.06.2021	
9	Изоляция электрических проводов внутренней электрической сети в помещении электрощитовой находится в ветхом состоянии	п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года	01.06.2021	



10	Двери лестничных клеток не оборудованы устройством для самозакрывания с уплотнениями в притворах	п. 6.18* СНиП 21-01-97*	01.06.2021	
11	Ширина эвакуационного выхода из помещения фойе детского сада непосредственно наружу составляет 0,92 м, что менее требуемого 1,2 м для помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 – детские дошкольные учреждения, при числе эвакуирующихся более 15 человек (помещения детского сада предусматривает нахождение в нем 25 детей)	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	01.06.2021	
12	Ширина эвакуационного выхода из помещения фойе детского сада в коридор первого этажа составляет 1 м, что менее требуемого 1,2 м	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	01.06.2021	
13	Дверь эвакуационного выхода из помещения фойе детского сада в коридор первого этажа открывается не по направлению эвакуации	п. 6.17 СНиП 21-01-97*	01.06.2021	
14	Имеющийся на территории школы пожарный резервуар не заполнен водой. Отсутствуют указатели места нахождения и направления движения к пожарному резервуару	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года; ГОСТ 12.4.026-2015 приложение К, позиция F06	01.06.2021	
15	Отделка потолка в лестничной клетке, ведущей до входа в чердачное помещение, выполнена пластиковыми панелями с неизвестными показателями пожарной опасности	СНиП 21-01-97* п. 6.25*	01.06.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в июне месяце 2021 года.



В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: - собственники имущества; - руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов местного самоуправления; - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Государственный инспектор Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов республики Башкортостан по пожарному надзору майор внутренней службы Рыжиков Евгений Вячеславович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор Муниципального образовательного бюджетного учреждения начальная общеобразовательная школа д. Азово муниципального района Архангельский Республики Башкортостан Сулейманова Райля Шакировна

(должность, фамилия, инициалы)

«20» июля 2020 г.